

# Zertifikat zur Reinigungsfähigkeit

Hiermit bestätigen wir dem Unternehmen

**Westaflexwerk GmbH**  
Thaddäusstraße 5, 33334 Gütersloh

die sehr gute Reinigungsfähigkeit der flexiblen, Kunststoff-Rohre  
mit der Produktbezeichnung

## **Quadroflex.**

Die Lüftungsleitungen wurden vom Labor biotec GmbH  
mit Prüfstaub beaufschlagt und  
danach einer Reinigung unterzogen.  
Das Reinigungsverfahren entsprach hierbei  
den Praxisbedingungen von verbauten Lüftungsleitungen.

Die Staubbelastungen wurden nach der Reinigung

**zu über 90%**

aus den Untersuchungsobjekten entfernt.

*Der Testbericht vom 16.07.2010 wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.*

Gütersloh, 20. Juli 2010



Umwelt-Analytik-Beratung  
Service GmbH  
Elbrachtsweg 76 · 33332 Gütersloh  
Tel. 05241 / 3 07 20-0 Fax: 3 07 20-79



i. A. Martin Winter (Dipl.-Biol.)  
Dr. rer. nat. Andreas BERPPOHL

biotec GmbH (VDI-Institut)